



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ВНИИГАЗ-Сертификат» № ОГН4.RU.1121  
142717, Московская область, г.о. Ленинский, п Развилка, ул Газовиков, зд. 15, стр. 11  
Телефон: +7 (498) 657-45-18, e-mail: info@vniigaz-cert.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1121.B02895

П 05037

Срок действия с 21.02.2024 по 20.02.2027

### ПРОДУКЦИЯ:

Центробежные газовые компрессоры и сменные проточные части к ним с номинальным отношением давлений до 1,5 для применения в составе ГПА мощностью 10-16 МВт на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

По Техническим заданиям, согласованным с ПАО «Газпром» в установленном порядке, для конкретных объектов применения.

Серийный выпуск.

(см. Приложение №1 бланк ПП 04026)

КОД ОК 034-2014: 28.13.28

КОД ТН ВЭД РФ: 8414 80 190 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-3.5-138-2007 п.п. 5.23, 6.4, 6.6, 6.7, 6.10, 6.19.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Невский завод» (АО «НЗЛ»), ИНН 7806369727.

192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 51.

Тел.: +7 (812) 372-55-81, E-mail: nzl@reph.ru.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Невский завод» (АО «НЗЛ»), ИНН 7806369727.

192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 51.

Тел.: +7 (812) 372-55-81, E-mail: nzl@reph.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 29.09.2023 № СЦ-760-2023/ИГС-С; Протокола от 01.11.2021 № 1 О результатах приемо-сдаточных испытаний головного образца компрессора центробежного ЦБК405-1,5/101-5300/16С, зав. № 11005, для КС-2 «Олекминская» МГ «Сила Сибири»; Заключения по результатам приемо-сдаточных испытаний, проведенных 30.10.2021, головного образца центробежного компрессора ЦБК405-1,5/101-5300/16С, зав. № 11005, для ГПА-16У на КС-2 «Олекминская»; Акта экспертной группы по сертификации продукции от 22.01.2024 № СЦ-760-2023/ИГС-С/4; Решения о выдаче сертификата соответствия от 21.02.2024 № СЦ-760-2023/ИГС-С/4/В.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1b.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Тощев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Ю. Сальников

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1121.B02895

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------------------	--	---

28.13.28  
8414 80 190 0

Центробежные газовые компрессоры и сменные проточные части к ним с номинальным отношением давлений до 1,5 для применения в составе ГПА мощностью 10-16 МВт на компрессорных станциях магистральных газопроводов

Изготовитель:

Акционерное общество «Невский завод» (АО «НЗЛ»)

Технические задания, согласованные с ПАО «Газпром» в установленном порядке, для конкретных объектов применения

## Дополнительная техническая информация

Параметр	Значение
Компримируемая среда	газ природный по СТО Газпром 089-2010
Отношение давлений на номинальном режиме, отн. ед.	не более 1,5
Давление на выходе ЦБК, ата	не более 76,0
Тип привода ЦБК	газотурбинный или электрический двигатель номинальной мощностью 10, 12 или 16 МВт
Количество корпусов	один
Количество рабочих колес	не более семи
Варианты оснащения опорными и уплотнительными узлами	- масляные подшипники и сухие газодинамические уплотнения (СГУ), - магнитный подвес (МП) и сухие газодинамические уплотнения (СГУ)



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Тошев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Ю. Сальников

инициалы, фамилия